露店における
火災予防のチェックポイント

こんろは・・・

- □ 周囲には可燃物や危険物を置かない。
- □ 点火するときは燃料漏れがないことを確認する。
- □ ゴム製ホースはプロパンガス専用の物を使用する。
- □ ゴム製ホースの接続部はホースバンド等で確実に締め付ける。
- □ ゴム製ホースが劣化しているときは交換する。

ガスボンベは・・・

- □ 直射日光や火気の近くを避ける等ボンベを４０度以下に保つ。
- □ 倒れないように固定する。
- □ 必要最小限の量とする。

その他には・・・

- □ 電気コードはタコ足配線にせず、電気機器の許容電流を守る。
- □ 取扱説明書（こんろ、ガスボンベ等）の安全事項を必ず守る。
- □ 消火器を準備する。

防火に関するお問合せは、消防本部予防課へご連絡ください。

坂戸・鶴ヶ島消防組合予防課
TEL　049-281-3117
FAX　049-281-3496