回 答書

令和6年12月12日

入札参加者 様

坂戸・鶴ヶ島消防組合 所 関ケ 管理者 石 川 清島前が沿向 管理者 石 川 清島前が沿向

自家用発電設備等改修工事(坂戸消防署西分署)に関する質問について、下記のとおり回答します。

記

1 質 問: 建築・電気・機械の図面上で屋上の既設油庫は撤去・移動、又は新設の

記載がないので回答願います。

回答: 既存油庫は撤去新設となります。

2 質 問: 電気設備工事特記仕様書の E-01 の 1.8 工事概要に既設発電機の撤去・

更新及び発電回路の増設・改修と書いてありますが、回路の増設・改修で

よろしいでしょうか?

回 答: 増設・改修となります。

3 質 問: 電気設備図面の E-07 に PL-M、P-1、P-2、P-3 とありますが、図面上には

記載がありません。回答願います。

回答: 詳細な位置が分かる資料を添付いたします。

担当:管理課 管理担当

電話:049-281-3120







